

Data ed ora messaggio: 08/01/2024 13:47:55

Oggetto: Comunicazione crollo muro di cinta Plesso Rovito Centro

Da: "utc.rovito@asmepec.it"

A: csic85300p@pec.istruzione.it

---

Si comunica che, probabilmente nella notte, è crollato un tratto di muro della recinzione del lato nord della scuola elementare e infanzia di Rovito centro.

Da sopralluogo effettuato, trattasi di smottamento superficiale della scarpata posta a valle del muro che ha generato il crollo dello stesso.

Si è proceduto sommariamente ad isolare la zona interessata. Nei prossimi giorni si procederà con la messa in sicurezza ed alla rimozione dei detriti.

Si sottolinea come lo smottamento sia solo superficiale e non interessa in alcun modo la stabilità dell'Edificio scolastico.

Cordiali saluti

il Responsabile settore tecnico

f.to ing. Antonio Scrivano